

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

令和6年度

設 置 者 名	弟子屈町
施 設 名 称	弟子屈町産業廃棄物処理施設
設 置 場 所	弟子屈町字美留和160番1、同160番2、同227番、字美留和原野49線西4番4、同4番5

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

（産業廃棄物処理施設の維持管理等）

法第十五条の二の三第二項 次の産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

I 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成9年法律第85号。以下「平成9年改正法」という。）による改正前の法第15条の許可又は届出に係る廃棄物処理施設には「維持管理に関する計画」の策定が義務づけられていなかったことから、これらの施設については、変更の許可を受けるまでの間は、維持管理情報等の公表に係る改正規定のうち「維持管理に関する計画」を公表する部分については適用しません。

II 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

下のとおり

目次

- 1 受入れ及び埋立した廃棄物の種類及び量
- 2 最終処分場維持管理状況
- 3 最終処分場残余容量の測定
- 4 廃棄物の展開検査
- 5 最終処分場周辺の地下水、浸透水処理施設の放流水の水質測定の記録等
 - （1）地下水観測井（上流）
 - （2）地下水観測井（下流）
 - （3）浸透水観測井

1 受入れ及び埋立した廃棄物の種類及び量

単位：kg

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
① 金 属 く ず	0	1,790	1,480	6,420	900	920	3,080	19,160	21,040	9,100	5,300	2,360	71,550
② ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器	52,470	3,480	0	1,060	0	410		3,720	5,360	3,260	770	0	70,530
③ 工作物の除去に伴って生じたコンクリート	710	38,930	14,060	3,630	0	41,430	33,660	7,750	62,880	18,910	31,730	10,250	263,940
④ 舗 装 の 破 片	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	420
⑤ 廃プラスチック類	13,090	16,890	970	1,500	750	1,180	2,790	4,030	9,650	7,920	470	490	59,730
⑥ ①～⑤の混合物	18,660	37,680	18,830	11,900	34,580	32,130	11,260	35,360	32,430	4,830	24,910	10,560	273,130
合 計	84,930	98,770	35,340	24,510	36,230	76,070	51,210	70,020	131,360	44,020	63,180	23,660	739,300

2 最終処分場維持管理状況

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号（第1条第2項第7号）

維 持 管 理 の 状 況	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	備 考
埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するための擁壁等	点検日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	必要な措置を講じた日												
	措置の内容												

3 最終処分場残余容量の測定

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号（第1条第2項第19号）

単位：m³

維 持 管 理 の 状 況	点 検 頻 度	測 定 年 月 日	埋 立 容 量	埋 立 済 容 量	残 余 容 量
残余容量	年1回	3月31日	315,729	107,774	207,955

4 廃棄物の展開検査

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ロ

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
実施回数	49回	79回	39回	56回	34回	48回	41回	61回	131回	43回	44回	32回	657回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着、混入が認められた日													

5 最終処分場周辺の地下水、浸透水処理施設の放流水の水質測定記録等

(1) 地下水観測井（上流）

採水場所： 弟子屈町字美留和160番3

① 毎月検査

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ハ

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
採取した日	4月17日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
結果の得られた日	4月25日	6月3日	6月21日	7月26日	8月20日	9月19日	10月17日	12月4日	12月12日	1月21日	2月17日	3月13日
塩化物イオン[mg/L]	6	24	9	8	9	8	8	7	8	8	8	8
電気伝導率[mS/m]	15	12	16	21	24	23	21	20	20	21	22	22
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容												

② 年 1 回検査

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第10号ロ及び第1条第2項第11号

項 目		項 目		項 目	
採取した日	5月8日	トリクロロエチレン	< 0.001	チウラム	< 0.0006
結果の得られた日	6月3日	テトラクロロエチレン	< 0.001	シマジン	< 0.0003
アルキル水銀化合物	ND(<0.0005)	ジクロロメタン	< 0.002	チオベンカルブ	< 0.002
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	< 0.0005	四塩化炭素	< 0.0002	ベンゼン	< 0.001
カドミウム及びその化合物	< 0.0003	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	セレン及びその化合物	< 0.005
鉛及びその化合物	< 0.001	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	1,4-ジオキサン	< 0.005
六価クロム化合物	< 0.005	1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	塩化ビニルモノマー	< 0.0002
砒(ひ)素及びその化合物	< 0.002	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	異常の有無	無
シアン化合物	ND(<0.1)	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	必要な措置を講じた日	
ポリ塩化ビフェニル	ND(<0.0005)	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	講じた措置の内容	

(2) 地下水観測井(下流)

採水場所: 弟子屈町字美留和160番2

① 毎月検査項目

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ハ

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採取した日	4月17日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
結果の得られた日	4月25日	6月3日	6月21日	7月26日	8月20日	9月19日	10月17日	12月4日	12月12日	1月21日	2月17日	3月13日
塩化物イオン[mg/L]	5	9	6	9	8	8	6	6	5	6	5	5
電気伝導率[mS/m]	26	39	47	64	72	67	56	46	36	27	20	53
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容												

② 年 1 回検査

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第10号ロ及び第1条第2項第11号

項 目		項 目		項 目	
採取した日	5月8日	トリクロロエチレン	< 0.001	チウラム	< 0.0006
結果の得られた日	6月3日	テトラクロロエチレン	< 0.001	シマジン	< 0.0003
アルキル水銀化合物	ND(<0.0005)	ジクロロメタン	< 0.002	チオベンカルブ	< 0.002
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	< 0.0005	四塩化炭素	< 0.0002	ベンゼン	< 0.001
カドミウム及びその化合物	< 0.0003	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	セレン及びその化合物	< 0.001
鉛及びその化合物	< 0.001	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	1,4-ジオキサン	< 0.005
六価クロム化合物	< 0.005	1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	塩化ビニルモノマー	< 0.0002
砒(ひ)素及びその化合物	< 0.002	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	異常の有無	無
シアン化合物	ND(<0.1)	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	必要な措置を講じた日	
ポリ塩化ビフェニル	ND(<0.0005)	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	講じた措置の内容	

(3) 浸透水観測井

採水場所： 弟子屈町字美留和160番2

① 毎月検査項目

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ホ

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採取した日	4月17日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
結果の得られた日	4月25日	6月3日	6月21日	7月26日	8月20日	9月19日	10月17日	12月4日	12月12日	1月21日	2月17日	3月13日
生物化学的酸素要求量	1.1	1.1	0.5	1.4	1	< 0.5	0.6	0.5	0.8	< 0.5	0.7	< 0.5
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容												

② 年 1 回検査

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ホ

項 目	項 目	項 目
採取した日	5月8日	トリクロロエチレン < 0.001
結果の得られた日	6月3日	テトラクロロエチレン < 0.001
アルキル水銀化合物	ND (<0.0005)	ジクロロメタン < 0.002
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	< 0.0005	四塩化炭素 < 0.0002
カドミウム及びその化合物	< 0.0003	1,2-ジクロロエタン < 0.0004
鉛及びその化合物	< 0.001	1,1-ジクロロエチレン < 0.01
六価クロム化合物	< 0.005	1,2-ジクロロエチレン < 0.004
砒(ひ)素及びその化合物	< 0.002	1,1,1-トリクロロエタン < 0.001
シアン化合物	ND (<0.1)	1,1,2-トリクロロエタン < 0.0006
ポリ塩化ビフェニル	ND (<0.0005)	1,3-ジクロロプロペン < 0.0002
		チウラム < 0.0006
		シマジン < 0.0003
		チオベンカルブ < 0.002
		ベンゼン < 0.001
		セレン及びその化合物 < 0.001
		1,4-ジオキサン < 0.005
		塩化ビニルモノマー < 0.0002
		異常の有無 無
		必要な措置を講じた日
		講じた措置の内容