

## 一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

令和8年度

|      |                |
|------|----------------|
| 設置者名 | 弟子屈町           |
| 施設名称 | 弟子屈町廃棄物処理施設    |
| 設置場所 | 弟子屈町字美留和147番 5 |

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

（一般廃棄物処理施設の維持管理等）

法第八条の三第二項 第八条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

### I 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

別紙のとおり

### II 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

下のとおり

目次

- 1 受け入れた廃棄物の種類及び量
- 2 埋立した廃棄物の種類及び量
- 3 最終処分場維持管理状況
- 4 最終処分場残余容量の測定
- 5 最終処分場周辺の地下水、浸出水処理施設の放流水の水質測定の記録等
  - （1） 地下水観測井（下流）
  - （2） 地下水観測井（上流）
  - （3） 放流水採取口

1 受け入れた廃棄物の種類及び量

単位 : kg

| 項 目                        |                | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月     | 11月     | 12月     | 1月      | 2月      | 3月      | 合 計     |
|----------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 家<br>庭<br>資<br>源<br>ご<br>み | 可 燃 ご み ①      | 収集ごみ    | 63,110  | 64,770  | 70,010  | 72,060  |         |         |         |         |         |         |         | 269,950 |
|                            |                | 搬入ごみ    | 22,500  | 23,060  | 19,580  | 15,370  |         |         |         |         |         |         |         | 80,510  |
|                            |                | 小 計     | 85,610  | 87,830  | 89,590  | 87,430  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 350,460 |
|                            | 不 燃 ご み ②      | 収集ごみ    | 6,060   | 5,550   | 5,330   | 5,330   |         |         |         |         |         |         |         | 22,270  |
|                            |                | 搬入ごみ    | 17,180  | 19,060  | 12,030  | 13,510  |         |         |         |         |         |         |         | 61,780  |
|                            |                | 小 計     | 23,240  | 24,610  | 17,360  | 18,840  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 84,050  |
|                            | 粗大ごみ③          |         | 110     | 520     | 50      | 540     |         |         |         |         |         |         |         | 1,220   |
|                            | 古 紙 類 ④        | ダンボール   | 11,510  | 12,830  | 24,310  | 19,480  |         |         |         |         |         |         |         | 68,130  |
|                            |                | 新 聞     | 8,900   | 3,440   | 4,220   | 2,890   |         |         |         |         |         |         |         | 19,450  |
|                            |                | 雑 誌     | 11,840  | 4,090   | 6,310   | 2,720   |         |         |         |         |         |         |         | 24,960  |
|                            |                | 紙パック    | 0       | 346     | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 346     |
|                            |                | 小 計     | 32,250  | 20,706  | 34,840  | 25,090  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 112,886 |
|                            | ガラス類⑤          | 無色びん    | 0       | 0       | 0       | 12,090  |         |         |         |         |         |         |         | 12,090  |
|                            |                | 茶色びん    | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 0       |
|                            |                | その他びん   | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 0       |
|                            |                | 小 計     | 0       | 0       | 0       | 12,090  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 12,090  |
|                            | 金 属 類 ⑥        | スチール缶   | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 0       |
|                            |                | アルミ缶    | 0       | 0       | 0       | 4,990   |         |         |         |         |         |         |         | 4,990   |
|                            |                | 金属スラップ  | 8,512   | 4,360   | 10,510  | 8,810   |         |         |         |         |         |         |         | 32,192  |
|                            |                | 小 計     | 8,512   | 4,360   | 10,510  | 13,800  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 37,182  |
|                            | プラスチック類⑦       | ペットボトル  | 6,510   | 0       | 6,800   | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 13,310  |
|                            |                | 発泡スチロール | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 0       |
|                            |                | その他     | 4,970   | 3,300   | 4,930   | 3,420   |         |         |         |         |         |         |         | 16,620  |
|                            |                | 小 計     | 11,480  | 3,300   | 11,730  | 3,420   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 29,930  |
|                            | 布 類 ⑧          |         | 0       | 277     | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 277     |
|                            | 使用済小型家電⑨       |         | 0       | 0       | 2,630   | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 2,630   |
|                            | 有害ごみ⑩          | 乾電池     | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 0       |
|                            |                | 蛍光管     | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |         | 0       |
|                            |                | 小 計     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 計 (④~⑩) ⑪      |         | 52,242  | 28,643  | 59,710  | 54,400  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 194,995 |
|                            | 合計 (①+②+③+⑪) ⑫ |         | 161,202 | 141,603 | 166,710 | 161,210 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 630,725 |
|                            | 累 計            |         | 161,202 | 302,805 | 469,515 | 630,725 | 630,725 | 630,725 | 630,725 | 630,725 | 630,725 | 630,725 | 630,725 |         |
| 事 業 系 ご み                  | 可 燃 ご み        |         | 63,940  | 58,510  | 61,750  | 68,350  |         |         |         |         |         |         |         | 252,550 |
|                            | 不 燃 ご み        |         | 28,200  | 27,260  | 16,950  | 14,150  |         |         |         |         |         |         |         | 86,560  |
|                            | 合 計 ⑬          |         | 92,140  | 85,770  | 78,700  | 82,500  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 339,110 |
|                            | 累 計            |         | 92,140  | 177,910 | 256,610 | 339,110 | 339,110 | 339,110 | 339,110 | 339,110 | 339,110 | 339,110 | 339,110 |         |
| 総 合 計 (⑫+⑬)                |                |         | 253,342 | 227,373 | 245,410 | 243,710 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 969,835 |
| 累 計                        |                |         | 253,342 | 480,715 | 726,125 | 969,835 | 969,835 | 969,835 | 969,835 | 969,835 | 969,835 | 969,835 | 969,835 |         |

## 2 埋立した廃棄物の種類及び量

単位：kg

| 項 目  | 4 月    | 5 月    | 6 月    | 7 月    | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合 計    |
|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 不燃ごみ | 34,370 | 30,680 | 14,650 | 14,430 |     |     |       |       |       |     |     |     | 94,130 |

## 3 最終処分場維持管理状況

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に基づく維持管理

| 維 持 管 理 の 状 況             | 4 月                 | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 関係法令         |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 擁壁等                       | 点検日                 | 4月30日 | 5月29日 | 6月30日 | 7月31日 |     |       |       |       |     |     |     | 第1条第2項第7号    |
|                           | 異常の有無               | 無     | 無     | 無     | 無     |     |       |       |       |     |     |     |              |
|                           | 必要な措置を講じた日<br>措置の内容 |       |       |       |       |     |       |       |       |     |     |     |              |
| 遮水工                       | 点検日                 | 4月30日 | 5月29日 | 6月30日 | 7月31日 |     |       |       |       |     |     |     | 第1条第2項第9号    |
|                           | 異常の有無               | 無     | 無     | 無     | 無     |     |       |       |       |     |     |     |              |
|                           | 必要な措置を講じた日<br>措置の内容 |       |       |       |       |     |       |       |       |     |     |     |              |
| 調整池                       | 点検日                 | 4月30日 | 5月29日 | 6月30日 | 7月31日 |     |       |       |       |     |     |     | 第1条第2項第13号   |
|                           | 異常の有無               | 無     | 無     | 無     | 無     |     |       |       |       |     |     |     |              |
|                           | 必要な措置を講じた日<br>措置の内容 |       |       |       |       |     |       |       |       |     |     |     |              |
| 浸出液処理設備                   | 点検日                 | 4月30日 | 5月29日 | 6月30日 | 7月31日 |     |       |       |       |     |     |     | 第1条第2項第14号口  |
|                           | 異常の有無               | 無     | 無     | 無     | 無     |     |       |       |       |     |     |     |              |
|                           | 必要な措置を講じた日<br>措置の内容 |       |       |       |       |     |       |       |       |     |     |     |              |
| 浸出液処理設備に設けられた導水管又は配管の防凍措置 | 点検日                 | 4月30日 | 5月29日 | 6月30日 | 7月31日 |     |       |       |       |     |     |     | 第1条第2項第14号の2 |
|                           | 異常の有無               | 無     | 無     | 無     | 無     |     |       |       |       |     |     |     |              |
|                           | 必要な措置を講じた日<br>措置の内容 |       |       |       |       |     |       |       |       |     |     |     |              |

## 4 最終処分場残余容量の測定

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に基づく残余容量の測定

単位：m³

| 維 持 管 理 の 状 況 | 点 検 頻 度 | 測 定 年 月 日 | 埋 立 容 量 | 埋 立 済 容 量 | 残 余 容 量 | 関 係 法 令    |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| 残余容量          | 年1回     |           |         |           |         | 第1条第2項第19号 |

5 最終処分場周辺の地下水、浸出水処理施設の放流水の水質測定記録等

(1) 地下水観測井(下流)

採水場所:

弟子屈町字美留和147番5

① 毎月検査

| 項 目        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 採取した日      | 4月17日 | 5月13日 | 6月3日  | 7月1日  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 結果の得られた日   | 5月1日  | 6月1日  | 6月15日 | 7月13日 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 塩化物イオン     | 5     | 5     | 4     | 4     |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 電気伝導率      | 5.8   | 49.0  | 54.0  | 7.5   |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 異常の有無      | 無     | 無     | 無     | 無     |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 必要な措置を講じた日 |       |       |       |       |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 講じた措置の内容   |       |       |       |       |    |    |     |     |     |    |    |    |

② 年2回検査その1

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第10号ロ及び第1条第2項第11号

| 項 目       | 1回目         | 2回目 | 項 目            | 1回目      | 2回目 | 項 目        | 1回目      | 2回目 |
|-----------|-------------|-----|----------------|----------|-----|------------|----------|-----|
| 採取した日     | 5月13日       |     | トリクロロエチレン      | < 0.001  |     | チウラム       | < 0.0006 |     |
| 結果の得られた日  | 6月1日        |     | テトラクロロエチレン     | < 0.001  |     | シマジン       | < 0.0003 |     |
| アルキル水銀    | ND(<0.0005) |     | ジクロロメタン        | < 0.002  |     | チオベンカルブ    | < 0.002  |     |
| 総水銀       | < 0.0005    |     | 四塩化炭素          | < 0.0002 |     | ベンゼン       | < 0.001  |     |
| カドミウム     | < 0.0003    |     | 1,2-ジクロロエタン    | < 0.0004 |     | セレン        | < 0.001  |     |
| 鉛         | 0.001       |     | 1,1-ジクロロエチレン   | < 0.01   |     | 1,4-ジオキサン  | < 0.005  |     |
| 六価クロム     | < 0.005     |     | 1,2-ジクロロエチレン   | < 0.004  |     | 塩化ビニルモノマー  | < 0.0002 |     |
| 砒素        | < 0.002     |     | 1,1,1-トリクロロエタン | < 0.001  |     | 異常の有無      | 無        |     |
| 全シアン      | ND(<0.1)    |     | 1,1,2-トリクロロエタン | < 0.0006 |     | 必要な措置を講じた日 |          |     |
| ポリ塩化ビフェニル | ND(<0.0005) |     | 1,3-ジクロロプロペン   | < 0.0002 |     | 講じた措置の内容   |          |     |

③ 年2回検査その2

※ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

| 項 目      | 内容    | 項 目     | 内容   | 項 目        | 1回目 | 2回目 |
|----------|-------|---------|------|------------|-----|-----|
| 採取した日    | 5月13日 | ダイオキシン類 | 0.25 | 必要な措置を講じた日 |     |     |
| 結果の得られた日 | 6月10日 | 異常の有無   | 無    | 講じた措置の内容   |     |     |

## (2) 地下水観測井(上流)

採水場所： 弟子屈町字美留和147番5

## ① 毎月検査

| 項 目        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 採取した日      | 4月17日 | 5月13日 | 6月3日  | 7月1日  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 結果の得られた日   | 5月1日  | 6月1日  | 6月15日 | 7月13日 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 塩化物イオン     | 5     | 7     | 6     | 5     |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 電気伝導率      | 8.5   | 15.0  | 8.4   | 7.4   |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 異常の有無      | 無     | 無     | 無     | 無     |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 必要な措置を講じた日 |       |       |       |       |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 講じた措置の内容   |       |       |       |       |    |    |     |     |     |    |    |    |

## ② 年2回検査その1

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第10号ロ及び第1条第2項第11号

| 項 目       | 1回目         | 2回目 | 項 目            | 1回目      | 2回目 | 項 目        | 1回目      | 2回目 |
|-----------|-------------|-----|----------------|----------|-----|------------|----------|-----|
| 採取した日     | 5月13日       |     | トリクロロエチレン      | < 0.001  |     | チウラム       | < 0.0006 |     |
| 結果の得られた日  | 6月1日        |     | テトラクロロエチレン     | < 0.001  |     | シマジン       | < 0.0003 |     |
| アルキル水銀    | ND(<0.0005) |     | ジクロロメタン        | < 0.002  |     | チオベンカルブ    | < 0.002  |     |
| 総水銀       | < 0.0005    |     | 四塩化炭素          | < 0.0002 |     | ベンゼン       | < 0.001  |     |
| カドミウム     | < 0.0003    |     | 1,2-ジクロロエタン    | < 0.0004 |     | セレン        | < 0.001  |     |
| 鉛         | 0.003       |     | 1,1-ジクロロエチレン   | < 0.01   |     | 1,4-ジオキサン  | < 0.005  |     |
| 六価クロム     | < 0.005     |     | 1,2-ジクロロエチレン   | < 0.004  |     | 塩化ビニルモノマー  | < 0.0002 |     |
| 砒素        | < 0.002     |     | 1,1,1-トリクロロエタン | < 0.001  |     | 異常の有無      | 無        |     |
| 全シアン      | ND(<0.1)    |     | 1,1,2-トリクロロエタン | < 0.0006 |     | 必要な措置を講じた日 |          |     |
| ポリ塩化ビフェニル | ND(<0.0005) |     | 1,3-ジクロロプロペン   | < 0.0002 |     | 講じた措置の内容   |          |     |

## ③ 年2回検査その2

※ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

| 項 目      | 内容    | 項 目     | 内容    | 項 目        | 1回目 | 2回目 |
|----------|-------|---------|-------|------------|-----|-----|
| 採取した日    | 5月13日 | ダイオキシン類 | 0.160 | 必要な措置を講じた日 |     |     |
| 結果の得られた日 | 6月10日 | 異常の有無   | 無     | 講じた措置の内容   |     |     |

## (3) 放流水採取口

採水場所： 弟子屈町字美留和147番5

## ① 毎月検査項目

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第10号ハ及び第1条第2項第11号

| 項 目           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 採取した日         | 4月17日 | 5月13日 | 6月3日  | 7月1日  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 結果の得られた日      | 5月1日  | 6月1日  | 6月15日 | 7月13日 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水素イオン濃度（水素指数） | 7.7   | 7.8   | 8.0   | 8.0   |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量    | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 化学的酸素要求量      | 6.4   | 7.1   | 7.3   | 7.3   |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 浮遊物質          | < 1   | 1     | 1     | 2     |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 窒素含有量         | 3.5   | 3.6   | 3.7   | 3.7   |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 異常の有無         | 無     | 無     | 無     | 無     |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 必要な措置を講じた日    |       |       |       |       |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 講じた措置の内容      |       |       |       |       |    |    |     |     |     |    |    |    |

## ② 年2回検査その1

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第10号ロ及び第1条第2項第11号

| 項 目                 | 1回目         | 2回目 | 項 目                           | 1回目     | 2回目 | 項 目                     | 1回目     | 2回目 |
|---------------------|-------------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------|---------|-----|
| 採取した日               | 5月13日       |     | 1,2-ジクロロエタン                   | < 0.004 |     | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） | < 0.5   |     |
| 結果の得られた日            | 6月1日        |     | 1,1-ジクロロエチレン                  | < 0.02  |     | フェノール類含有量               | < 0.1   |     |
| アルキル水銀化合物           | ND(<0.0005) |     | シス-1,2-ジクロロエチレン               | < 0.04  |     | 銅含有量                    | < 0.01  |     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | < 0.0005    |     | 1,1,1-トリクロロエタン                | < 0.03  |     | 亜鉛含有量                   | < 0.01  |     |
| カドミウム及びその化合物        | < 0.003     |     | 1,1,2-トリクロロエタン                | < 0.006 |     | 溶解性鉄含有量                 | < 0.3   |     |
| 鉛及びその化合物            | < 0.001     |     | 1,3-ジクロロプロペン                  | < 0.002 |     | 溶解性マンガン含有量              | < 0.1   |     |
| 有機燐化合物              | < 0.1       |     | チウラム                          | < 0.006 |     | クロム含有量                  | < 0.005 |     |
| 六価クロム化合物            | < 0.005     |     | シマジン                          | < 0.003 |     | 大腸菌群数                   | 0       |     |
| 砒（ひ）素及びその化合物        | < 0.01      |     | チオベンカルブ                       | < 0.02  |     | 燐含有量                    | 2       |     |
| シアン化合物              | < 0.1       |     | ベンゼン                          | < 0.01  |     | 1,4-ジオキサン               | < 0.05  |     |
| ポリ塩化ビフェニル           | < 0.0005    |     | セレン及びその化合物                    | < 0.01  |     | 異常の有無                   | 無       |     |
| トリクロロエチレン           | < 0.01      |     | ほう素及びその化合物                    | 0.4     |     | 必要な措置を講じた日              |         |     |
| テトラクロロエチレン          | < 0.01      |     | ふっ素及びその化合物                    | < 0.08  |     | 講じた措置の内容                |         |     |
| ジクロロメタン             | < 0.02      |     | アモニウム、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 2.9     |     |                         |         |     |
| 四塩化炭素               | < 0.002     |     | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）          | < 0.5   |     |                         |         |     |

## ③ 年2回検査その2

※ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

| 項 目      | 内容    | 項 目     | 内容     | 項 目        | 1回目 | 2回目 |
|----------|-------|---------|--------|------------|-----|-----|
| 採取した日    | 5月13日 | ダイオキシン類 | 0.0002 | 必要な措置を講じた日 |     |     |
| 結果の得られた日 | 6月10日 | 異常の有無   | 無      | 講じた措置の内容   |     |     |